

Ustalenia z wizji lokalnej

W wyniku wizji lokalnej przeprowadzonej z udziałem przedstawiciela zarządcy budynku w dniu 04.04.2019 r. w pomieszczeniach Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży, w których planowana jest instalacja klimatyzacji, ustalono co następuje:

1. Wskazane jest zainstalowanie dwóch urządzeń klimatyzacyjnych o mocy około 3,6 kW każde;
2. Każde urządzenie musi być podłączone do skrzynki elektrycznej RS12 oddzielnym kablem zasilającym;
3. Odprowadzenie kroplin może zostać wykonane w postaci rurki PCV na zewnątrz budynku bez konieczności podłączania do rynny spustowej.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA**
w Białymstoku

Beata Bezubik